

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области

ПАМЯТКА
ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!

СОБЛЮДАЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ВЫ УБЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ПОЖАРА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра электроприборы, включенные в электросеть
- использовать неисправные отопительные, электрические и газовые приборы
- оставлять без присмотра топящиеся печи
- для розжига печи использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости
- топить печь более двух часов, во избежание перекала печи. Лучше это делать два-три раза в день, но недолго

**ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:**

- своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи, следить за их исправным состоянием
- соблюдать меры предосторожности при курении и использовании открытого источника огня (спички, факелы и т.д.)
- выходы из помещений держать свободными и не загромождать их
- иметь запасы воды для тушения пожара

ЗАЩИТИМ ОТ ОГНЯ СВОЙ ДОМ, СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ - 01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 40-829



ПАМЯТКА

ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!

**НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОСОБЕННО
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать траву, листву, мусор и разводить костры. Сухую траву и мусор нужно складировать и сжигать в контейнерах (бочках) в безветренную погоду, под присмотром

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устраивать свалки горючих материалов и отходов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ загромождать участки территории около зданий (строений) и между ними сгораемыми материалами и постройками

ЗАПРЕЩАЕТСЯ загромождать проезды для пожарной техники (шлагбаумы, заборы и т.п.), особенно к водоисточникам

НЕОБХОДИМО иметь емкости (бочки) с водой, оборудование и средства для тушения пожара (огнетушители, ведра, лопаты, багры и т.п.)



В ДАЧНЫЙ СЕЗОН – ГОРЕТЬ НЕ РЕЗОН !

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ - 01 (моб. 101, 112), 8 (813-70) 40-829

Так же информируем Вас, что по вопросам в обеспечении мер пожарной безопасности можно обращаться во ВСЕВОЛОЖСКОЕ местное отделение Общероссийской общественной организации Всероссийское добровольное пожарное общество по тел.: 8 (911) 209 08 23, 8 (931) 317 78 97 e-mail: vsev.dpo@gmail.com; vvzavyalov@mail.ru

Адрес защитного сооружения: информацию можно получить в администрации по месту жительства

Адрес пункта выдачи средств индивидуальной защиты: информацию можно получить в администрации по месту жительства

Адрес сборного эвакуационного пункта: информацию можно получить в администрации по месту жительства

Кроме того, Вы должны ЗНАТЬ:

Время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид транспорта, на котором Вы эвакуируетесь и время его отправления; что необходимо иметь с собой при эвакуации из документов, средств защиты, имущества, продуктов; что необходимо сделать, уходя из квартиры; правила поведения и порядок действий по сигналам ГО.

УМЕТЬ:

1. Пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, индивидуальной аптечкой, индивидуальным перевязочным пакетом.
2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ею.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *Указанные мероприятия выполняются в соответствующих зонах опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Дополнительную информацию о возможных опасностях можно получить по месту работы и в администрации по месту жительства
3. Памятку надо хранить в обложке паспорта.

Экстренные телефоны:

С городского/сотового телефона

Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101,112

Полиция – 02/102

Скорая помощь – 03/103

Аварийная газовая служба – 04/104

ФГКУ «15отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» - 8 (813-70) 40-829



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Ленинградской области**

**ПАМЯТКА
по гражданской обороне и действиям в
чрезвычайных ситуациях**



ГРАЖДАНЕ!

Для того, чтобы защитить себя от опасностей Вы должны
ЗНАТЬ: действия по сигналам «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»,
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО
ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации. При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»*:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»*:

5. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
6. Взять с собой документы.
7. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.

**По сигналу «ОТБОЙ»
вышеперечисленных сигналов:**

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении.

**В пожароопасный период
разведение костров в лесах
и поджог травы -
преступление**

Невинный поход на
пикник, незагашенный
окурок могут обернуться
непоправимой бедой!



Помни об этом!



**ВСЕВОЛОЖСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО**

ПРИ УЧАСТИИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
+7 (911) 209-08-23, +7 (931) 31-77-897 vsev.dpo@gmail.com



Как не допустить пожар в лесу

Во избежание лесных пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности

Не разводите костры

- 1 в хвойных монодрниках
- 2 на участках поврежденного леса
- 3 на торфяниках
- 4 в местах с подсохшей травой
- 5 под корнями деревьев



В лесу запрещается

- 1 бросать горящие спички, окурки
- 2 оставлять стекловидные предметы (булыжники)
- 3 парковать транспортные средства вне отведенных мест
- 4 оставлять промаслененные или пропитанные горючими веществами материалы

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности

Пожар без причинения тяжкого вреда здоровью человека администра-

тивный штраф 1 500-2 000 руб. с физическими лицами 3 000-4 000 руб.

с должностными лицами 30 000-40 000 руб.

Пожар, причинивший материальный ущерб свыше 250 тыс. руб. – лишение свободы на срок до 1 года

Пожар, повлекший гибель человека – лишение свободы до 5 лет



ВСЕВОЛОРЖСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО

При участии отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы всеволожского района

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
+7 (911) 209-08-23, +7 (931) 31-77-897 vsev.dbo@gmail.com

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ЗАЖИГАЙ!

ВСЕВОЛОЖСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕННИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО
ПРИ УЧАСТИИ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
+7 (911) 209-08-23, +7 (931) 31-77-897  vsev.dpo@gmail.com



ПАМЯТКА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

Содержание территории.

Территория садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и дачных некоммерческих партнерств (ДНП), садовых участков и дач должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора и других отходов.

Дороги, ведущие к СНТ и ДНП, должны иметь твердое покрытие. Проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водопостынникам должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для складирования горючих материалов.

Садовые некоммерческие товарищества и ДНП должны иметь пожарные водоемы емкостью не менее 25 м³. Водонапорные башни на территории СНТ и дачных некоммерческих партнерств должны иметь приспособления для забора воды пожарными автомобилями.

На территории СНТ и ДНП должны быть:

звуковые сигналы (колокол, рельс и т.п.) для оповещения людей на случай возникновения пожара.

У въезда на территорию садоводческого некоммерческого товарищества - указатель с наименованием товарищества и план-схема расположения естественных и искусственных водоисточников (водонапорных башен).

На территории товариществ и ДНП запрещается:

- Разведение костров и выбрасывание незатушенный утоль близи строений.
- Организовывать свалки горючих отходов.
- Содержание дач, домиков, подсобных строений и зданий общего пользования
- Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты.

- Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
- Тогтить углем печи, не пристосовленные для этой цели.
- Устанавливать печи в мансардных помещечениях.
- Установливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы.
- Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.
- Использовать для дымовых труб керамические, asbestosцементные и металлические трубы.

Средства пожаротушения

На территории садоводческих товариществ и ДНП должны быть запасы воды для целей пожаротушения. У водопостынников, предназначенных для целей пожаротушения, должны быть оборудованы площадки для установки пожарных автомобилей и мотопомп.

Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени должны утепляться, а водопоем оборудоваться незамерзающими прорубями. Кооперативы с количеством участков до 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 - прицепную мотопомпу, с количеством участков свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Для их хранения должно быть построено специальное помещение.

На территории кооператива должны быть установлены пожарные посты - щиты с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.) из расчета один пост на каждые 20 участков. С наступлением минувской температуры огнетушители следует размещать в отапливаемых помещениях.

На системах водопровода (диаметром 100 и более мм), используемых в летнее время, должны быть предусмотрены через каждые 120 м пристосовления для забора воды пожарной техникой в случае пожара.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сот. связь «112» со всех операторов

Всеволожское местное отделение ВДПО,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеё олонжского района убедительно просит
Вас следовать этим простейшим правилам пожарной безопасности для садоводческих товариществ.

**ВСЕВОЛОЖСКОЕ МЕСТОНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕННИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВДПО**
+ (911) 209-08-23, + (931) 31-77-897 vsev.dpo@gmail.com



На дачах и в садовых домиках запрещается:

- Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- Хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается в хозяйственных блоках в металлической плотнозакрывающейся таре.
- Продолжать электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания, организовать движущееся.
- Затравливать керосинки, примусы и керогазы бензином и тракторным керосином, а также применять для освещения открытый огонь при затравке этих приборов.
- Курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещений).
- В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещение. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, закрывать стекла, включать электроприборы.
- Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть расположены в нестораемом шкафу у наружной стены дома.

Электроустановки, электрические сети и освещение

Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных строениях должны отвечать требованиям действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил устройства электроустановок».

В каждом садоводческом товариществе и ДНП из членов правления должно быть назначено лицо, обеспечивающее контроль за эксплуатацией и техническим состоянием электроустановок и электросетей на территории дачного партнерства и садоводческого товарищества.

Монтаж электроустановок должен производиться только квалифицированными лицами (электромонтерами).

Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.

Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков, квартал должны быть предусмотрены отключающие аппараты.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неметаллическими электротехническими нестораемыми подставками.
- Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в нестораемых помещениях и по сторамому основанию без асbestosвой подкладки.
- Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвещивать абажуры и листры на электрических проводах, оберывать провода.

лампочки бумагой или тканью.

• Пользоваться временно проложенными участками электропроводов (времянками).

• При закрытии дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена на вводе.

• Настенные керосиновые лампы должны иметь металлические отражатели надежное крепление. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря спораемого или трудногорючего потолка должно быть не менее 70 см лампой или фоницей до спораемых или трудногорючих стен - не менее 20 см.

Отопление

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.

Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неметаллические печи, камини и дымоходы должны допускаться к эксплуатации.

Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм.

Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать:

На стораемом и трудногорючом полу под топочной дверью металлический лист размером 0,7×0,5 м длиной стороной вдоль печи; Изоляцию стораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм, на высоту плюс до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки.

Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ногах на стораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек должна быть не менее 100 мм.

Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и другим предметам должно быть не менее 1,25 м.

В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) стораемых трудногорючих конструкций должны устраиваться разделки. Расстояния между внутренней поверхностью дымового канала до стораемых конструкций должны быть побольше.

Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.

Запрещается:

- Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неметаллические деревянные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций (недостаточные перегородки и перекрытий).