

Герб
Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2020
п. Щеглово

№97.3/20-п

Об утверждении Плана ликвидации и последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло -, электро-, топливо - и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории МО «Щегловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации и последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо - и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории МО «Щегловское сельское поселение», согласно приложению №1.
2. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории МО «Щегловское сельское поселение», согласно приложению №2.
3. Разместить постановление администрации на официальном сайте МО «Щегловское сельское поселение» в сети интернет.
4. Постановление администрации №81.3-19-п от 17.09.2019 г. считать утратившим силу.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Н.В. Казанцев

ПЛАН
действий при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения
с учётом взаимодействия тепло -, электро-, топливо - и водоснабжающих организаций,
а также служб ЖКХ на территории МО «Щегловское сельское поселение»

Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

№ п/п	Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование абонента	Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование субабонента	Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы
1	<p>ООО «Интехстрой»</p> <p>Глава администрации Казанцев Николай Валерьевич тел 8-991-677-05-10</p>	<p>п. Щеглово Всеволожского муниципального района. Ленинградской области Тел: 8-813-709-26-10</p>	<p>ООО «ЖКК «Щеглово»</p> <p>МОУ «Щегловская СОШ»</p> <p>МДОУ «Детский сад №13»</p>	<p>8-813-70-68-567 Директор Дук Андрей Сергеевич Тел.8-921-446-57-29</p> <p>Директор - Троицкая Маргарита Леонидовна 8-(813-70)-68-421, Зам по АХЧ –, Монашова Любовь Леонидовна 8-(813-70)-68-421</p> <p>Заведующая - Климова Светлана Валентиновна 68-416 Зав. по АХЧ –Бобровский Сергей Алексеевич 8- (813-70)-68-416</p>		

			<p>МОУДОД "Щегловская детская музыкальная школа"</p> <p>ИП Морозов</p> <p>ООО «Плодово- овощной комбинат Щеглово»</p> <p>ИП Баланов</p> <p>ЗАО ФП «Мелиген»</p> <p>МКУ «Щегловский культурно- досуговый центр»</p>	<p>Директор –Жексенова Наталья Кабдуловна, 8-911-943-11-11</p> <p>633-57-25</p> <p>Генеральный директор - Новиков Александр Васильевич - 8-921-098-15-98</p> <p>Индивидуальный предприниматель - Баланов Андрей Владимирович- 68-762,954-31-89</p> <p>Директор - Платонова Ирина Геннадьевна- 643-03-44</p> <p>Директор – Чичеватова Елена Владимировна 8-921-768-05-12</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>АО «Газпром теплоэнерго»</p> <p>ООО «Всеволожский рыбокомбинат»</p> <p>Амбулатория Щеглово</p> <p>МП «Щегловская баня»</p> <p>собственники индивидуальных жилых домов</p> <p>ООО «Алгоритм Девелопмент»</p> <p>ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»</p>	<p>Начальник Всеволожского участка эксплуатации – Корепанов Василий Васильевич 8-921-589-73-48,</p> <p>Директор - Хамидулин Динар Хайдеярович- 8-911-209-19-19 68-488,</p> <p>68-419</p> <p>И.о. директора Харченко Т.Л. 8-969-715-66-24</p> <p>Гайст Михаил Александрович 8-911-997-77-16</p> <p>Гл. инженер Акимов А.О. 8-921-355-04-57</p>		
--	--	--	---	---	--	--

б) теплоснабжение

№ п/п	Наименование тепло-снабжающей организации	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование абонента	Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование субабонента	Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы.
1	АО «Газпром теплоэнерго»	ЦДС АО «Газпром теплоэнерго» тел.: 8-921-589-73-35 ЕДДС Всеволожского муниципального района т (81370)25-488 п.Щеглово т. (81370)68567	ООО «ЖКК «Щеглово» МОУ «Щегловская СОШ» МДОУ» Детский сад №13» МОУДОД "Щегловская детская музыкальная школа"	8-813-70-68-567 Директор Дук Андрей Сергеевич Тел.8-921-446-57-29 Директор - Троицкая Маргарита Леонидовна 68-421, Зам по АХЧ – Паринг Татьяна Николаевна, 8-953-141-11-09 Заведующая - Климова Светлана Валентиновна 68-416 Зав. По АХЧ – Бобровский Сергей Алексеевич 8- (813-70)-68-416 Директор –Жексенова Наталья Кабдуловна, 8-911-943-11-11		

			<p>ИП Морозов</p> <p>633-57-25</p> <p>ООО «Плодово- овощной комбинат Щеглово»</p> <p>Генеральный директор - Новиков Александр Васильевич- 8-921-098-15-98</p> <p>ИП Баланов</p> <p>Индивидуальный предприниматель - Баланов Андрей Владимирович- 68-762,954-31-89</p> <p>ЗАО ФП «Мелиген»</p> <p>Директор - Платонова Ирина Геннадьевна- 643-03-44</p> <p>МКУ «Щегловский культурно- досуговый центр»</p> <p>Директор – Чичеватова Елена Владимировна 8-921-768-05-12</p> <p>ООО «Всеволожский рыбокомбинат»</p> <p>Директор - Хамидулин Динар Хайдеярович- 8-911-209-19-19 68-488,</p> <p>Амбулатория Щеглово</p> <p>68-419</p>		
--	--	--	--	--	--

			собственники индивидуальных жилых домов			
2	ООО «Алгоритм Девелопмент»	188676, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, ул. Магистральная, д. 1А	собственники индивидуальных жилых домов	Гайст Михаил Александрович 8-911-997-77-16		
3	ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»	188676, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, земли ЗАО «Щеглово»	собственники индивидуальных жилых домов	Гл. инженер Акимов А.О. 8-921-355-04-57		

в) электроснабжение

№ п/п	Наименование электро-снабжающей организации	Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование абонента	Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы	Наименование субабонента	Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы.
-------	---	---	-----------------------	--	--------------------------	--

1	ОАО «Ленэнерго»	ОАО «Ленэнерго» Всеволожский филиал ДС 8(81370)31184 9511902	ООО «ЖКК «Щеглово» МОУ «Щегловская СОШ» МДОУ» Детский сад №13» МОУДОД "Щегловская детская музыкальная школа" ИП Морозов ООО «Плодово- овощной комбинат Щеглово»	8-813-70-68-567 Директор Дук Андрей Сергеевич Тел.8-921-446-57-29 Директор - Троицкая Маргарита Леонидовна 68-421, Зам по АХЧ – Паринг Татьяна Николаевна, 8-953-141-11-09 Заведующая - Климова Светлана Валентиновна 68-416 Зав. По АХЧ – Бобровский Сергей Алексеевич 8- (813-70)-68-416 Директор –Жексенова Наталья Кабдуловна, 8-911-943-11-11 633-57-25 Генеральный директор - Новиков Александр Васильевич-		
---	-----------------	--	--	--	--	--

				8-921-098-15-98	
			ИП Баланов	Индивидуальный предприниматель - Баланов Андрей Владимирович- 68-762,954-31-89	
			ЗАО ФП «Мелиген»	Директор - Платонова Ирина Геннадьевна- 643-03-44	
			МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр»	Директор – Чичеватова Елена Владимировна 8-921-768-05-12	
			АО «Газпром теплоэнерго»	Начальник Всеволожского участка эксплуатации – Корепанов Василий Васильевич 8-921-589-73-48,	
			ООО «Всеволожский рыбокомбинат»	Директор - Хамидулин Динар Хайдеярович- 8-911-209-19-19 68-488,	
			Амбулатория Щеглово	68-419	

			МП «Щегловская баня» собственники индивиду- дуальных жилых домов ООО «Алгоритм Девелопмент» ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»	И.о. директора Харченко Т.Л. 8-969-715-66-24 Гайст Михаил Александрович 8-911-997-77-16 Гл. инженер Акимов А.О. 8-921-355-04-57		
--	--	--	---	---	--	--

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение, час. мин.
1	Отключение ГХВС	2 часа

б) на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение, час. мин.	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	более -20
1	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
			18	15	15	15

2	Отключение отопления	4 часа				
3	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10

б) на объектах электроснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение, час.мин.
1	Отключение электроснабжения	2 часа

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

№ п/п	Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации	Наименование привлекаемых организаций	Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы	Время готовности сил и средств час.мин.	Состав сил и средств		Возможности сил и средств за 8 часов работы
					персонал чел.	техника ед.	
1	ОАО «Ленэнерго» Всеволожский филиал ДС	ОАО «Ленэнерго» Всеволожский филиал ДС 8(81370)31184	Целищев И.И. – 31-450 Всеволожский филиал ДС 8(81370)31184	1-2 часа	3-8	1-3	Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электроцитах, замена

	8(81370)31184 9511902	9511902	9511902				участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения
2	ЦДС АО «Газпром теплоэнерго» тел.: 8-921-589-73-35 ЕДДС Всеволожского муниципального района т (81370)25-488 п.Щеглово т.(81370)68567	ЦДС АО «Газпром теплоэнерго» тел.: 8-921-589-73-35 ЕДДС Всеволожского муниципального района т (81370)25-488 п.Щеглово т.(81370)68567	Начальник Всеволожского участка эксплуатации – Корепанов Василий Васильевич 8-921-589-73-48, ЕДДС Всеволожского муниципального района т (81370)25-488	1 час	4-10	1-5	устранение неисправности в котельной, тепловых сетях (в зоне своей ответственности),
3	ООО «Интехстрой»	п. Щеглово Всеволожского муниципального района. Ленинградской области	ООО «Интехстрой» 8-813-70-92-610	1 час	2-5	1-2	Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях

							объектов КОС и ВОС Устранение повреждение трубопроводов водопроводной, канализационной сети в зоне своей ответственности
4	ООО «ЖКК «Щеглово»	ООО «ЖКК «Щеглово» п. Щеглово Всеволожского муниципального района. Ленинградской области 8-813-70-68-567 Директор Дук Андрей Сергеевич Тел.8-921-446-57-29	8-813-70-68-567 Директор Дук Андрей Сергеевич Тел.8-921-446-57-29	1 час	2-4	1	Восстановление работоспособности инженерных сетей внутридомового имущества (сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения).

**4. Порядок действий администрации МО «Щегловское сельское поселение»,
Ресурсоснабжающих организаций
при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Адрес представления информации	Примечание
4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки				
1	2	3	4	5
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	ОАО «Ленэнерго», ЦДС АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Интехстрой», ООО «ЖКК Щеглово», ООО УК «Алгоритм», ООО УК «Фаворит», собственники и наниматели жилых помещений	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225.	Информирование ЕДДС

2	Ликвидация аварийной ситуации на объекте	ОАО "Ленэнерго», ЦДС АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Интехстрой», ООО «ЖКК Щеглово», ООО УК «Алгоритм», ООО УК «Фаворит».	Глава администрации Казанцев Николай Валерьевич -68-441, Зам. главы администрации – Чагусова Татьяна Александровна – 68-565.	
3	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225.	Глава администрации Казанцев Николай Валерьевич -68-441, Зам. главы администрации – Чагусова Татьяна Александровна – 68-565.	Информирование ЕДДС

4.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

1	2	3	4	5
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	ОАО «Ленэнерго», ЦДС АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Интехстрой», ООО «ЖКК Щеглово», ООО УК «Алгоритм», ООО УК «Фаворит», собственники и наниматели жилых помещений. Глава и зам. главы администрации.	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580,	Информирование ЕДДС МЧС

			68-443, 68-425, 68-225.	
2	Прибытие к месту работы оперативно штаба		Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225.	
3	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств	ОАО «Ленэнерго», ЦДС АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Интехстрой», ООО «ЖКК Щеглово», ООО УК «Алгоритм», ООО УК «Фаворит», собственники и наниматели жилых помещений, глава и зам. главы администрации	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225.	
4	Организация оперативного штаба	Глава администрации Казанцев Николай Валерьевич -68-441	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225.	

5	Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации	ОАО «Ленэнерго», ЦДС АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Интехстрой», ООО «ЖКК Щеглово», ООО УК «Алгоритм», ООО УК «Фаворит», собственники и наниматели жилых помещений, глава и зам. главы администрации		
6	Оповещение населения	Глава администрации – Казанцев Николай Валерьевич– 68-441.	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225.	
7	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации	Казанцев Н.В. 8-991-677-05-10, Корепанов В.В. 8-921-589-73-48, Целищев И.И. – 31-450	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225.	
8	Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим	АО «Ленэнерго», ЦДС ОАО «Газпром теплоэнерго», ООО «Интехстрой», ООО «Алгоритм, ООО «Теплоэнерго», ООО «ЖКК Щеглово», ООО УК «Алгоритм», ООО УК «Фаворит»	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5	

			68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225	
9	Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	АО «Ленэнерго», ЦДС ОАО «Газпром теплоэнерго», ООО «Интехстрой», ООО «Алгоритм, ООО «Теплоэнерго», ООО «ЖКК Щеглово», ООО УК «Алгоритм», ООО УК «Фаворит»	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225	Информирование ЕДДС

4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

1	Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения	АО «Ленэнерго», ЦДС ОАО «Газпром теплоэнерго», ООО «Интехстрой», ООО «Алгоритм, ООО «Теплоэнерго», ООО «ЖКК Щеглово», ООО УК «Алгоритм», ООО УК «Фаворит» собственники и наниматели жилых помещений, Глава и зам. главы администрации	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225	Информирование ЕДДС
2	Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения	Глава администрации Казанцев Николай Валерьевич -68-441	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225	Информирование ЕДДС

3	Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств	ОАО «Ленэнерго», ЦДС АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Интехстрой», ООО «ЖКК Щеглово», ООО УК «Алгоритм», ООО УК «Фаворит», собственники и наниматели жилых помещений, глава и зам.главы администрации	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225	
4	Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ	ОАО «Ленэнерго», ЦДС АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Интехстрой», ООО «ЖКК Щеглово», ООО УК «Алгоритм», ООО УК «Фаворит», собственники и наниматели жилых помещений, глава и зам.главы администрации	Администрация МО «Щегловское сельское поселение», Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Щеглово, д.5 68-439, 68-441, 68-580, 68-443, 68-425, 68-225	Информирование ЕДДС

**План
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на
территории МО «Щегловское сельское поселение»**

1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения на территории МО «Щегловское сельское поселение» (далее – План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, администрацию МО «Щегловское сельское поселение» (далее – Администрация) потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории МО «Щегловское сельское поселение» (далее – сельское поселение).

2. В настоящем плане под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

3. Настоящий План обязателен для исполнения всеми теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории сельского поселения

4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- 1) кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
 - 2) полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
 - 3) причинение вреда третьим лицам;
 - 4) разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

1) иметь круглосуточно работающие аварийно-диспетчерские службы (далее – АДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;

2) иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечивать выезд на место своих представителей;

4) производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

6) для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отделение ОГИБДД ГУ «Отдел МВД России по Всеволожскому району»;

7) доводить до оперативного дежурного отдела ЕДДС управления по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» (далее – оперативный дежурный ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

6. Основной задачей АДС теплосетевых организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.

7. Обязанности потребителей тепловой энергии, организаций обслуживающих жилой фонд и объекты социальной сферы:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей оперативного дежурного ЕДДС, аварийно-диспетчерские службы теплоснабжающих организаций.

8. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления.

9. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания системы отопления, организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют своевременный слив теплоносителя из системы отопления.

10. При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей оперативный дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации.

11. При поступлении в АДС теплоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей диспетчерская служба теплоснабжающей организации обязана в минимально короткий срок:

- 1) направить к месту аварии аварийную бригаду;
- 2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС;
- 3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

12. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:

- 1) определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);
- 2) определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;
- 3) определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;
- 4) определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- 5) определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

13. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- 1) до прибытия на место руководителя организации – диспетчер АДС теплоснабжающей организации, на сетях которой произошла авария;
- 2) после прибытия – руководитель теплоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

14. О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы, расположенные на территории сельского поселения других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС.

15. Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей

организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

16. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- 1) уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии;
- 2) вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
- 3) обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;
- 4) информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапа работ) оперативного дежурного ЕДДС, АДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, социальные учреждения, расположенные на территории сельского поселения

17. Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

18. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с главой сельского поселения».

19. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории сельского поселения на срок более одних суток, решением главы сельского поселения создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории сельского поселения.

20. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

21. Общую координацию действий АДС теплоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений, расположенных на территории сельского поселения, осуществляет оперативный дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу сельского поселения.

22. При возникновении технологического нарушения с признаками аварии, инцидента старший по должности из числа обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:

- 1) составить общую картину характера, места, размеров технологического нарушения;

- 2) отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования, трубопровода и принять меры к отключению оборудования, работающего в опасной зоне;
- 3) организовать предотвращение развития технологического нарушения;
- 4) принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в опасной зоне;
- 5) немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения;
- 6) сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (сделать фотографии);
- 7) сообщить о произошедшем нарушении руководству предприятия, в дежурную диспетчерскую службу предприятия и ЕДДС.

23. Самостоятельные действия обслуживающего персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- 1) сохранности жизни людей;
- 2) сохранности оборудования;
- 3) своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

24. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации аварии (инцидента) может быть использован по усмотрению лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача смены с разрешения руководящего административно-технического персонала ресурсоснабжающей организации. Обслуживающий оперативный персонал несет полную ответственность за ликвидацию аварийного положения.

25. Основными задачами обслуживающего оперативного персонала при ликвидации аварии являются:

- 1) выявление причин и масштаба аварии, инцидента;
- 2) устранение причин аварии, инцидента;
- 3) исключение воздействия травмирующих факторов на персонал;
4. отключение поврежденного оборудования или участка тепловых сетей;
- 5) восстановление в кратчайший срок теплоснабжения потребителей и нормальной работы оборудования;
- 6) уточнение состояния оборудования и возможности ввода его в работу своими силами, организация (при необходимости) вызова персонала для ликвидации последствий аварии, инцидента;

7) сообщение о происшедшем оперативным или административно-техническим лицам организации, других предприятий, которых затрагивают последствия аварии или инцидента, руководству цеха или предприятия.

26. Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев, для чего:

1) проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

2) производится изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

3) берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

27. Расследование аварий и инцидентов должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии (инцидента), но не позднее 10 рабочих дней при аварии.

28. При полном исчезновении напряжения останавливается все работающее оборудование котельной. Оперативный персонал, обслуживающий оборудование, при отключении электроэнергии обязан:

1) ключи управления вращающимися механизмами (насосы, задвижки, вентиляторы и т.д.) перевести на щитах управления в положение «отключено»;

2) согласно производственным инструкциям по эксплуатации выполнить необходимые операции по отключению оборудования, находящегося в работе;

3) прекратить все ремонтные, наладочные и другие технологические работы на оборудовании;

4) с помощью средств связи связаться с круглосуточной дежурной службой электроснабжающей организации для получения информации о времени отсутствия напряжения и дальнейших действиях;

5) сообщить оперативному дежурному ЕДДС о внештатной ситуации;

6) сообщить руководству эксплуатирующей организации о возникшей ситуации.