



### **ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ!**

Источником подавляющего числа пожаров на территориях садоводческих объединений служит человеческая беспечность, а точнее – неосторожное обращение с огнём, неосторожность при курении, неисправность электрического оборудования, нарушение требований пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности садоводческих товариществ в весенне-летний пожароопасный период ОГПС Всеволожского района рекомендует принять все **НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ:**

- Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы и других горючих материалов. – Сжигать ветки можно в яме, глубина которой 30 см, а диаметр не более одного метра, расстояние от огня до ближайшего строения не менее 50 метров, от хвойного леса и молодняка его должно отделять 100-метровое расстояние и 30 метров - от лиственного леса. При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка, оставлять без присмотра огонь нельзя (приложение №4 к Постановлению Правительства РФ 1479).
- Располагать мангалы на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек.
- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, вёдра), а также инвентарь для тушения пожара.
- Проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным водоисточникам должны быть всегда свободные.
- Иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения водоисточников, пожарных гидрантов, предусмотренных для целей пожаротушения. Места размещения средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности (указатели водоисточников,

пожарных щитов), в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

- Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для складирования горючих материалов.
- Противопожарные водоемы должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием и размерами не менее 12×12 м, для свободного подъезда и установки пожарных автомобилей в любое время года.
- Информационные стенды должны иметь информацию по соблюдению основных требований пожарной безопасности для садоводческих товариществ, с номером телефона вызова пожарной охраны.
- Осуществлять монтаж и эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Сжигать мусор и сухую траву на садовых участках и на территориях, прилегающих к садоводческим товариществам. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики.
- Разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.
- Использовать и эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.
- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

### **ОГПС Всеволожского района напоминает:**

**в случае пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону — «01», с мобильного — «101» или «112»!**